



	Výběr z povinností provozovatele	Perioda	Kontrolu provádí
	Pravidelnou prohlídku elektro	1× ročně	pracovník znalý v oboru
	Pravidelnou prohlídku technologie	1× ročně	pracovník znalý v oboru
	Pravidelná prohlídka antidetonačních pojistek	1× ročně	oprávněná firma
	Revize elektro B	1× za 2 roky	revizní technik B
	Revize elektro B, dílčí	po instalaci	revizní technik B
	Revize elektro + elektrospotřebiče v kiosku	1× ročně	revizní technik A
	Kalibrace a seřízení výdeje výdej. stojanu	1× ročně	oprávněná firma
	Pravidelná kalibrace - metrologie	1× za 2 roky	ČMI ČR
	Kontrola protipožárních ucpávek	1× ročně	oprávněná firma
	Kontrola monitorovacího systému	1× ročně	pověřená firma
	Čištění a revize nádrží	1× za 5 let	oprávněná firma
	Odkalení nádrží a likvidace kalů	Dle potřeby	oprávněná firma
	Defektoskopie pláště nádrže, ultrazvuk	1× za 5 let	oprávněná firma
	Zkoušky těsností nádrží a potrubí	1× za 3 roky	oprávněná firma
	Kalibrace nádrže a měrné tyče	Dle potřeby	oprávněná firma

V uvedené tabulce najdete výběr základních povinností provozovatele, toto se může samozřejmě lišit dle využívání čerpací stanice a nabídky jejich produktů. Jsou možné zvýšené lokální požadavky třeba ze strany ŽP, nebo TIČR, Hasiči, popřípadě jiné místní podmínky a omezení provozu.

Rádi vám poradíme..